



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-PT.ПБ68.В.00892/22

Серия **RU** № **0368756**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТ ЭЛЕКТРИК». Место нахождения (адрес юридического лица): 119017, Россия, город Москва, Пыжевский переулок, дом 5, строение 1, 3 этаж, помещение 1, комната 27. Основной государственный регистрационный номер: 1107746155417. Телефон: +74955104091. Адрес электронной почты: info@gammaplast.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Efapel - Empresa Fabril de Produtos Electricos S.A. Место нахождения (адрес юридического лица): Португалия, 3200-355 Serpins, Portugal.

ПРОДУКЦИЯ Кабельные каналы (короба) прямоугольного сечения из термостойкого пластика, в комплекте с перегородками и крышками, торговой марки «EFAPEL», серий, артикулов и типоразмеров согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк №0852960), выпускаемые в соответствии с Технической документацией изготовителя. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3925 90 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-276/03-2022 от 14.03.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная сертификационная компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.РУ.ИН90). Акта анализа состояния производства № 387-СС/11-2021 от 11.11.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» раздел 4 согласно Приложению №2 на 1 листе (бланк №0852961). Минимальная температура хранения и транспортировки: - 25 °С. Срок службы - 20 лет. Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.03.2022

ПО 14.03.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Греский Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-PT.ПБ68.В.00892/22

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия RU

№ 0852960

Продукция, подлежащая обязательной сертификации

Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
3925 90 200 0	Кабельные каналы (короба) перфорированные прямоугольного сечения из термостойкого пластика, для электрических шкафов, торговой марки «EFAPEL», серии 14, типоразмеры: 25x30 (артикулы 14010 CCZ, 14010 HCZ), 25x40 (артикулы 14100 CCZ, 14100 HCZ), 40x40 (артикулы 14020 CCZ, 14020 HCZ), 60x40 (артикулы 14030 CCZ, 14030 HCZ), 25x60 (артикулы 14090 CCZ, 14090 HCZ), 40x60 (артикулы 14110 CCZ, 14110 HCZ), 60x60 (артикулы 14040 CCZ, 14040 HCZ), 80x40 (артикулы 14050 CCZ, 14050 HCZ), 80x60 (артикулы 14060 CCZ, 14060 HCZ), 100x40 (артикулы 14070 CCZ, 14070 HCZ), 100x60 (артикулы 14080 CCZ, 14080 HCZ), 40x80 (артикулы 14120 CCZ, 14120 HCZ), 60x80 (артикулы 14130 CCZ, 14130 HCZ), 80x80 (артикулы 14140 CCZ, 14140 HCZ), 100x80 (артикулы 14150 CCZ, 14150 HCZ), 60x100 (артикулы 14160 CCZ, 14160 HCZ), 80x100 (артикулы 14170 CCZ, 14170 HCZ), 100x100 (артикулы 14180 CCZ, 14180 HCZ). Кабельные каналы (короба) неперфорированные прямоугольного сечения из термостойкого пластика, для электромонтажных работ, торговой марки «EFAPEL»: - серии 10, типоразмеры: 12x7 (артикулы 10010 CBR, 10010 FBR), 16x10 (артикулы 10020 CBR, 10020 FBR), 20x12,5 (артикулы 10030 CBR, 10030 FBR, 10030 HBR), 32x16 (артикулы 10040 CBR, 10040 FBR, 10040 HBR), 40x12,5 (артикулы 10150 CBR, 10050 CBR, 10150 FBR, 10050 FBR, 10050 HBR), 40x16 (артикулы 10160 CBR, 10060 CBR, 10160 FBR, 10060 CBR, 10060 HBR), 60x16 (артикулы 10170 CBR, 10070 CBR, 10170 FBR, 10070 FBR), 75x20 (артикул 10140 CBR), 32x12,5 (артикулы 10400 CBR, 10410 CBR, 10400 FBR, 10410 FBR, 10400 HBR, 10410 HBR), 50x20 (артикулы 10500 CBR, 10510 CBR, 10500 HBR), 110x20 (артикул 120100 CBR), 50x12 (артикул 10110 CCZ), 75x17 (артикул 10120 CCZ), 110x34 (артикулы 10080 RBR, 10080 HBR), 110x50 (артикулы 10090 RBR, 10090 HBR), 90x50 (артикулы 10180 RBR, 10180 HBR), 180x50 (артикулы 10290 RBR, 10290 HBR); - серии 13, типоразмеры: 25x30 (артикул 13010 CBR), 40x40 (артикул 13020 CBR), 60x40 (артикулы 13030 CBR, 13130 CBR), 60x60 (артикул 13040 CBR), 80x40 (артикул 13050 CBR), 80x60 (артикул 13060 CBR), 100x40 (артикул 13070 CBR), 100x60 (артикул 13080 CBR).	Техническая документация изготовителя

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)


(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-PT.ПБ68.В.00892/22

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Серия **RU**

№ **0852961**

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 53313-2009 раздел 4	Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	- изделия обладают теплостойкостью при испытаниях в соответствии с пунктом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытаниях в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени при испытаниях в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к распространению горения при групповой прокладке при испытаниях в соответствии с пунктом 5.4 ГОСТ Р 53313-2009 (для неперфорированных кабельных каналов (коробов)).

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)